

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«16» мая 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Шипицыным А.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования и технической документации  
на лифт согласно ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 56429

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д.9а.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования и технической документации  
на лифт было выявлено:

1. Канат ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
2. Привод дверей кабины: отработал средний срок службы.
3. Отводной блок: отработал средний срок службы.
4. Блок натяжного устройства: отработал средний срок службы.
5. Частотный преобразователь: отработал средний срок службы.
6. Плата контроллера: отработала средний срок службы.


Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 9а по ул. Рассветной,  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

Специалист

  
Специалист  
(подпись) ООО «Союзлифтмонтаж»

/ Шипицын А.С./  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации

  
подпись

/ Кирилов Г.В./  
ФИО